

Information der Elektrizitätsversorgung Diepoldsau für Zählerplätze mit Direktmessung in Industrie und Gewerbe

Neue Regel ab 01.06.2022:

Zählerplätze für Direktmesseinrichtungen bis 80A müssen bei Neuinstallationen und Änderungen an Messeinrichtungen in der Industrie und Gewerbe ab 01.06.2022 mit Zählersteckklemmen und Abdeckhauben ausgerüstet sein.

Funktion der Abdeckhauben:

Mit den Abdeckhauben können ausgebaute Reserve-Zählerplätze plombiert werden. Gleichzeitig schützen sie die Zählersteckklemmen bis zur Montage des Zählers vor Schmutz, Staub oder Drahtstücken was zu Kontaktstörungen oder Kontaktbränden führen kann.

Verwendung der Abdeckhauben:

Bei der Zählermontage entfernt die Elektrizitätsversorgung Diepoldsau die Abdeckhauben. Der Installationsfirma werden diese anschliessend für die weitere Verwendung zurückgegeben.


Ausnahme: Abdeckhauben von Reserve-Zählersteckplätze werden plombiert und können nicht retourniert werden.

Typ:

Die Elektrizitätsversorgung Diepoldsau akzeptiert nur den Typ folgender Zählersteckklemme:

Seidl Zählersteckklemme: E-Nr. 169 127 309

Seidl Abdeckhaube: E-Nr. 169 027 209



Freundliche Grüsse

Elektrizitätsversorgung Diepoldsau