

Rohrdimension mind. M20
 Kabeltyp TT Flex XY NK OZ 2x0.75 Eca

Hauptverteilung



Stromzähler
 Smart-Meter



Wasserzähler

Bei Neubauten, Umbauten oder Installationsänderungen ist für die Fernauslesung zur Anbindung zwischen Wasser- und Stromzähler eine Rohrleitung mind. M20 (TT Flex XY NK OZ 2x0.75 Eca) zu verlegen.

| Index | Datum | Gezeichnet | Geprüft | Beschreibung |
|-------|-------|------------|---------|--------------|
| A | | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |

Elektrizitätsversorgung Diepoldsau

Verbindungsleitung Strom- und Wasserzähler
 EFH, MFH, Kleingewerbe



ELEKTROBÜRO

Elektrobüro AG
 Beratung Planung Kontrolle
 Werdstrasse 12
 9444 Diepoldsau

www.elektrobuero.ch
 inspektion@elektrobuero.ch
 T 071 757 94 02

| | |
|----------------|--------------------|
| DATUM: | 29.04.2021 |
| GEZEICHNET: | SLO |
| GEPRÜFT: | MTH |
| FORMAT/GROSSE: | A4 |
| PLAN NUMMER: | - |
| FILE: | Verbindungsleitung |
| MASSSTAB: | - |